



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

ESCLARECIMENTO Nº 01

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2020/CRO – CONSTRUÇÃO REMANESCENTE DO
PAVILHÃO DO SIMULADOR DE ADESTRAMENTO DE COMANDO E
ESTADO MAIOR (SIMACEM) – ANTIGO CENTRO DE ADESTRAMENTO E
SIMULAÇÃO DE POSTO DE COMANDO (CAS-PC), EM SANTA MARIA -RS**

1. REVESTIMENTO EM ACM

Questionamento:

Não encontrei arquivo que conste o detalhamento e a referência da cor. Existe este detalhamento e a definição da cor? Se positivo, em qual arquivo?

Resposta:

O revestimento em ACM está descrito nas Especificações Técnicas, de acordo com o item 17.4, e deverá possuir 3mm de espessura na cor cinza metálico. O revestimento deverá ser empregado na platibanda do acesso principal, no entorno da estrutura metálica.

O revestimento está detalhado nas seguintes pranchas do projeto arquitetônico:

- 06_CAS-PC_AR_Corte B, Corte C_R01: vista lateral
- 09_CAS-PC_Vista Frontal, Vista Posterior, Vista Esquerda e Vista Direita_R01: vista frontal

2. CLARABOIA

Questionamento:

Não encontrei arquivo que conste o detalhamento, existe? Se positivo em quais projetos ou prancha está?

Resposta:

A claraboia está detalhada nas seguintes pranchas do projeto Arquitetônico:

- 04_CAS-PC_AR_Planta Baixa Reservatórios_R01: vista superior
- 05_CAS-PC_AR_Planta Baixa Cobertura_R01: vista superior com cotas
- 06_CAS-PC_AR_Corte B, Corte C_R01: vista lateral
- 07_CAS-PC_AR_Corte E, Corte F_R01: vista lateral