


Zimbra**slc@cro3.eb.mil.br**

Re: ESCLARECIMENTOS TP 06-2018 - 2

De : cro3-andressa <andressa@cro3.eb.mil.br>

Ter, 25 de set de 2018 13:52

Assunto : Re: ESCLARECIMENTOS TP 06-2018 - 2 3 anexos**Para :** slc@cro3.eb.mil.br**Cc :** cro3-reginato <reginato@cro3.eb.mil.br>

Boa tarde,

A composição adotada é do SINAPI e as telhas são detalhadas conforme especificação técnica de insumo fornecido pelo SINAPI (em anexo), onde as telhas são de processo de zincagem por imersão à quente.

Não há previsão de pintura para as telhas, único cuidado que deve se ter é que a cor da telha deverá ser aprovada pela fiscalização para não contrastar à cobertura da garagem existente ao lado, que possui telhas na cor cinza.

Att,

Tenente Andressa

De: "cro3-reginato" <reginato@cro3.eb.mil.br>**Para:** "cro3-andressa" <andressa@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Terça-feira, 25 de setembro de 2018 11:54:31**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTOS TP 06-2018 - 2

De: "cro3-slc" <slc@cro3.eb.mil.br>**Para:** "cro3-reginato" <reginato@cro3.eb.mil.br>, "cro3-glaufl" <glaufl@cro3.eb.mil.br>, "cro3-moisesdaui" <moisesdavi@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Segunda-feira, 24 de setembro de 2018 15:51:38**Assunto:** Fwd: ESCLARECIMENTOS TP 06-2018 - 2

Boa tarde!

Segue mais um pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Andrea Camargo dos Santos - Técnica
Subseção de Licitações e Contratos
Comissão Regional de Obras/3
Tel.: (51) 3220-6583

De: "Vinicius Demartini" <vinicius_farias@demartini.com.br>
Para: "cro3-slc" <slc@cro3.eb.mil.br>
Enviadas: Segunda-feira, 24 de setembro de 2018 15:46:59
Assunto: ESCLARECIMENTOS TP 06-2018 - 2

Prezado,

Boa tarde

Segue outro pedido de esclarecimento, referente ao seguinte item:

15. 1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	851,40
--------	--	----	--------

Questionamento: essa telha é pintada ou é cor natural? Se é pintado, um ou nos dois lados?

Att.,



Vinicius P. Farias

Engº Civil CREA-RS 213313

51-32338854/ 51-995544500

De: Vinicius Demartini <vinicius_farias@demartini.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 24 de setembro de 2018 10:41
Para: 'cro3-slc' <slc@cro3.eb.mil.br>
Assunto: ESCLARECIMENTOS TP 06-2018
Prioridade: Alta

Prezados,

Bom dia

Segue anexo solicitação de esclarecimentos referente a licitação Tomada de Preços 06/2018 – Construção do Pavilhão Garagem do 1º RCC, em Santa Maria/RS.

Att.,



Vinicius P. Farias

Engº Civil CREA-RS 213313

51-32338854/ 51-995544500



image002.jpg
5 KB



image001.jpg
6 KB



telha 1 rcc.JPG
96 KB