

Zimbra**slc@cro3.eb.mil.br**

**Re: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03 -
Questionamento 1**

De : cro3-sixel <sixel@cro3.eb.mil.br>

Qui, 27 de set de 2018 11:17

Assunto : Re: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D.
Alegrete 01/03 - Questionamento 1**Para :** cro3-slc <slc@cro3.eb.mil.br>

Bom dia!

A medição deverá ser direta em Baixa tensão, conforme especificações técnicas.

De: "cro3-slc" <slc@cro3.eb.mil.br>**Para:** "cro3-sixel" <sixel@cro3.eb.mil.br>, "cro3-glauf" <glauf@cro3.eb.mil.br>, "cro3-moisesda" <moisesdavi@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 27 de setembro de 2018 8:14:47**Assunto:** Fwd: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03 -
Questionamento 1

Prezado,

Segue o primeiro questionamento da **Adequação da Rede Elétrica, Subestação e Instalações Elétricas de Baixa Tensão do Hospital de Guarnição de Alegrete (HGuA), em Alegrete-RS.****Solicito-vos que seja respondido para o e-mail da SLC, para que possamos divulgar no site da CRO 3.**

Atenciosamente,

Andrea Camargo dos Santos - Técnica
Subseção de Licitações e Contratos
Comissão Regional de Obras/3
Tel.: (51) 3220-6583

De: "Hernane Machado" <licitacao@padoingenhenharia.com.br>**Para:** slc@cro3.eb.mil.br**Enviadas:** Quarta-feira, 26 de setembro de 2018 7:56:43**Assunto:** ENC: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03

Bom dia.

Referente à licitação acima, gostaria de levantar o questionamento feito por nossos setor comercial.


Agradeço desde já.

Atenciosamente,

Hernane Cruz Machado

PADOIN ENGENHARIA E PROJETOS ELÉTRICOS

Analista de Licitações/Contratos
Phone: +55 (048) 34370707
Mobile :+ 55 (048) 96391200
Web: www.padoin.eng.br



ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS EIRELI

De: Paulo Cortes [mailto:comercial3@padoin.eng.br]

Enviada em: quarta-feira, 26 de setembro de 2018 07:55

Para: 'Hernane Machado'

Assunto: RES: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03

Hernane,

Referente à caixa de medição, considero MT, BT ou AT?

Memorial diz:

Caixa de medição **média tensão**, conforme RIC da concessionária de energia elétrica local.

Planilha diz:

CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
--	----	------

Projeto HGuA –TRAFO diz:

MEDIÇÃO DIRETA EM BT

Atenciosamente,

Paulo R. Cortes | Orçamentista Comercial

Tel: 48 3431 2383 Cel:48 9622-0111

Rua .: JULIO GAIDZINSKI, Nº 779 – SALA 01 TERREO – ED. NOSSO LAR

CEP:88811-235 BAIRRO.: MINA BRASIL – CRICIUMA – SC

comercial3@padoin.eng.br

--

Rodolfo Almeida Sixel Juliani - 1º Ten QEM
Adjunto Seção Técnica
Comissão Regional de Obras / 3
