

Re: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03 - Questionamento 2**De :** cro3-sixel <sixel@cro3.eb.mil.br>

Qui, 27 de set de 2018 13:59

Assunto : Re: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03 - Questionamento 2**Para :** cro3-slc <slc@cro3.eb.mil.br>

Boa tarde!

O diagrama unifilar representa cada um dos quadros a serem instalados. No diagrama há a representação dos quadros com disjuntores de proteção, caso os disjuntores sejam superiores a 100A, deverão ser empregados barramentos que suportem até 150A. Do contrário, deverão ser empregados barramentos que suportem até 100A.

De : "cro3-slc" <slc@cro3.eb.mil.br>**Para :** "cro3-sixel" <sixel@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 27 de setembro de 2018 13:49:42**Assunto:** Fwd: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03 - Questionamento 2

Prezado,

Segue o segundo questionamento da **Adequação da Rede Elétrica, Subestação e Instalações Elétricas de Baixa Tensão do Hospital de Guarnição de Alegrete (HGuA), em Alegrete-RS.**

Solicito-vos que seja respondido para o e-mail da SLC, para que possamos divulgar no site da CRO 3.

Atenciosamente,

Andrea Camargo dos Santos - Técnica
Subseção de Licitações e Contratos
Comissão Regional de Obras/3
Tel.: (51) 3220-6583

De : "Hernane Machado" <licitacao@padoinengenharia.com.br>**Para :** "cro3-slc" <slc@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 26 de setembro de 2018 8:02:38**Assunto:** ENC: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03

Bom dia.

Segue mais uma dúvida que o memorial não esclarece.

Atenciosamente,

Hernane Cruz Machado

PADOIN ENGENHARIA E PROJETOS ELÉTRICOS

Analista de Licitações/Contratos
Phone: +55 (048) 34370707
Mobile :+ 55 (048) 96391200
Web: www.padoin.eng.br

Descrição: Descrição:
cid:image001.png@01CF96A4.3

ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS EIRELI**De:** Paulo Cortes [mailto:comercial3@padoin.eng.br]**Enviada em:** quarta-feira, 26 de setembro de 2018 08:02**Para:** 'Hernane Machado'**Assunto:** RES: Licitação - Tomada de Preço 07.2018 - M.D. Alegrete 01/03

Os fornecedores estão perguntando qual a amperagem do quadros abaixo:

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4

Atenciosamente,

Paulo R. Cortes | Orçamentista Comercial

Tel: 48 3431 2383 Cel:48 9622-0111

Rua .: JULIO GAIDZINSKI, Nº 779 – SALA 01 TERREO – ED. NOSSO LAR

CEP:88811-235 BAIRRO.: MINA BRASIL – CRICIUMA – SC

comercial3@padoin.eng.br

--

Rodolfo Almeida Sixel Juliani - 1º Ten QEM
Adjunto Seção Técnica
Comissão Regional de Obras / 3
