

**Zimbra****slc@cro3.eb.mil.br**

---

**Re: Esclarecimento - TOMADA DE PREÇO 26/2019**

---

**De :** cro3-projetos <projetos@cro3.eb.mil.br>

Qui, 13 de fev de 2020 14:30

**Assunto :** Re: Esclarecimento - TOMADA DE PREÇO 26/2019 1 anexo**Para :** CRO3-SALC <slc@cro3.eb.mil.br>

Boa tarde,

De fato, houve um erro de digitação.

O arquivo que segue em anexo consta as composições de custo unitário que não correspondem ao SINAPI.

Na página 9 consta a composição 94213 SINAPI ADAP, composição utilizada no item 10.1.2.1.

Apesar de o nome da composição indicar espessura de 0,5 mm, a telha dentro da composição (código 07240 do SINAPI) é de 0,7 mm, de acordo com a especificação.

**Dessa forma, a telha a ser considerada no item 10.1.2.1 é de 0,7 mm.**

Att,

Cap Andressa

Chefe da Subseção de Projetos da CRO 3

---

**De:** "CRO3-SALC" <slc@cro3.eb.mil.br>**Para:** "cro3-projetos" <projetos@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 14:20:19**Assunto:** Fwd: Esclarecimento - TOMADA DE PREÇO 26/2019

segue solicitação de esclarecimentos

Atenciosamente,

Seção de Licitações e Contratos

Comissão Regional de Obras/3

Tel.: (51) 3220-6583

---

**De:** "construtoracsm licitacoes" <construtoracsm.licitacoes@gmail.com>**Para:** "cro3-slc" <slc@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 10:23:26**Assunto:** Esclarecimento - TOMADA DE PREÇO 26/2019

Bom Dia,

Referente ao Item 10.1.2.1 (TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_06/2016) da planilha orçamentaria, na planilha é informado que a espessura é de 0,5mm, e no Caderno de Especificações Técnicas a espessura indicada é de 0,7mm.

Qual espessura devemos adotar para o item?  
Aguardo resposta.

--

Att, Franciele Moraes  
Setor de Licitações  
CSM Construtora Silveira Martins Ltda.  
F: (51) 3072-2752 ou (51) 3024-7287

---

 **19PB041\_Composições criadas.pdf**  
270 KB

---